

시험 성과 대비표

1. 자재명칭 : 터널 방수시트 앵커 (철근처짐 방지용 앵커-M12)
2. 제조회사 : 송당티엔씨
3. 제품KS시방규격: 비KS.(특허 실용신안등록 제20-0354494호)
4. 시험일자: 2017. 09. 29
5. 성적서 발행기관: 한국화학융합시험연구원
6. 시험검사

시험항목	단위	기준	시험검사성과	판정	시험방법
인발하중	kg/m ²	2,600kg/m ²	4,190kg/m ²	적합	인발시험기 (LOAD CELL 300kN)

- 방수앵커 최대 지지하중 : 2,600 kg/EA
- 안전율 : 3.0
- 안전율 고려 방수앵커 허용지지하중
= 2600 kg/EA × 1/3.0 = 866.7 kg/EA

상기 시험성과 결과를 제출합니다.

2017. 09. 29.

송당티엔씨 대표 박 경 훈

